

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE APROBACION DE ENARGAS

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND ENARGAS APPROVAL MARK

Matrícula de Certificación: DC-B-C5-001.2

N° de Certificado: DC-M-C5-001.2(C3)

ANEXO CONDICIONES DE INSTALACIÓN

TIPO DE GAS - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / GAS TYPE - MAIN CHARACTERISTICS

MODELO	PL A6	PL A6 ECO NY	PL B6	PL B10	PL B12	PL B16	PL C25	PL C40	PL GLP
Tipo de Gas	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL	LICUADO POR REDES
Material del cuerpo	Aluminio	Poliamida	Aleación de Aluminio	Aleación de Aluminio	Aleación de Aluminio	Aleación de Aluminio	Aluminio o Poliámida	Aluminio o Poliámida	Aleación de Aluminio
Presión de entrada	0,5 bar hasta 4 bar	0,5 bar hasta 4 bar	0,5 bar hasta 4 bar	0,5 bar hasta 4 bar	0,5 bar hasta 4 bar	0,5 bar hasta 4 bar	0,5 bar hasta 4 bar	0,5 bar hasta 4 bar	0,5 bar hasta 2 bar
Presión Regulada	0,019 bar	0,019 bar	0,019 bar	0,019 bar	0,019 bar	0,019 bar	0,019 bar	0,019 bar	0,028 bar
Capacidad Nominal	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	12 m³/h	16 m³/h	25 m³/h	40 m³/h	5 m³/h
Venteo	Con reposición automática	Con reposición automática	Con reposición automática	Con reposición automática	Con reposición automática	Con reposición automática	Con reposición automática	Con reposición automática	Con reposición automática
Corte	Por baja presión a la salida	Por baja presión a la salida	Por baja presión a la salida	Por baja presión a la salida	Por baja presión a la salida	Por baja presión a la salida	Por baja presión a la salida	Por baja presión a la salida	Por baja y alta presión a la salida
Opcional			Corte por alta presión a la salida	Corte por alta presión a la salida	Corte por alta presión a la salida	Corte por alta presión a la salida	Corte por alta presión a la salida	Corte por alta presión a la salida	

Aprobado por el Comité General de Certificación en su sesión del /

Approved by the General Committee for Certification during its meeting held on

Esta Licencia IRAM fue renovada el día / This IRAM License was renewed on

Esta Licencia IRAM vence el día / This IRAM License expires on


2012-03-12 (Acta N° 02-2012)

2018-03-12

2020-03-12

FIN DEL ANEXO

Hoja 2 de 2


Ing. Nicolás Forgióne
Dirección de Certificación
Certification Management