

LICENCIA DE MARCA IRAM »



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE CONFORMIDAD CON UN DOCUMENTO NORMATIVO Y LA MARCA DE APROBACIÓN DE ENARGAS
LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY ACCORDING TO A REFERENCE DOCUMENT AND ENARGAS APPROVAL MARK

Matrícula de Certificación: DC-B-C5-001.1

Nº de Certificado: DC-M-C5-001.1(C3)

ANEXO

TIPO DE GAS - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / GAS TYPE - MAIN CHARACTERISTICS

Para redes de Gas Natural y Gas Licuado hasta 4 bar de presión.

Cuerpo de latón.

Modelos	Diametros nominales	Caudal nominal (a 18 mbar de presión de entrada y caída de presión de 1.3 mbar)
PL 1/2"; PL 12	12.7 mm	5 m ³ /h
PL 3/4"; PL 19	19.05 mm	10 m ³ /h
PL 1"; PL 25	25.4 mm	19,5 m ³ /h
PL 1.1/4"; PL 32	31.75 mm	25 m ³ /h
PLpt19	19 mm	8 m ³ /h

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS

Esta Licencia reemplaza y anula la Matrícula de Certificación / This license replaces and withdraws the *Matriculation of Certification* DC-B-C5-001.1 (Nº de Certificado / Certificate N° DC-M-C5-001.1(C2)) de fecha / dated on 2017-02-21.
Esta Licencia IRAM ha sido otorgada en base a los Informes / This IRAM License has been granted on the basis of the Reports 0032/2012 al 0071/2012 - 0093/2012 - 001/2013 - 0111/2017, SE Nº 12-12588 al 90, emitidos por / issued by CANTONE S.A. - SEIT S.A.

Aprobado por el Comité General de Certificación en su sesión del /
Approved by the *General Committee for Certification* during its meeting held on

Esta Licencia IRAM fue modificada el día / This IRAM License was modified on


Esta Licencia IRAM vence el día / This IRAM License expires on

2012-02-28 (Acta N° 02-2012)

2018-02-28

2020-02-28

Hoja 2 de 2


Ing. Nicolás Forgiione
Dirección de Certificación
Certification Management

DC-FL 077 Rev. 1